

OCCUPATIONAL QUALIFICATION STANDARD

Fire safety specialist, level 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusala

- 1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
- 2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
- 3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
- 4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
- 5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
- 6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
- 7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Occupational title	Level of Estonian Qualifications Framework (EstQF)
Fire safety specialist, level 5	5

Part A DESCRIPTION OF WORK

A.1 Description of work
Tuleohutusspetsialisti töö sisu on tuleohutusala olukorra hindamine; ehitiste haldajate, omanike jt tuleohutusala nõustamine ja juhendamine ning teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks. Tuleohutusspetsialist töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Tuleohutusspetsialisti kutsealal on ka 6. taseme tuleohutuseksperdi kutse, kes täiendavalt tuleohutusspetsialisti tegevustele teeb tuleohutuseksperdi ning omab kompetentsi ehitisliku tuleohutuse valdkonnas.
A.2 Tasks
A.2.1 Tuleohutusala konsultatsiooniteenuse pakkumine 2.1.1 Ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusala olukorra hindamine. 2.1.2 Ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusala olukorra kaardistamine. 2.1.3 Vajalike korrektiivmeetmete ja prioriteetsuse määramine. A.2.2 Ehitise tuleohutuskorralduse läbiviimine 2.2.1 Ehitise tuleohutuskorralduse hindamine. 2.2.2 Ehitise tuleohutuskorralduse kaardistamine. 2.2.3 Täiendavate andmete kogumine. 2.2.4 Tuleohutuskorraldusest kokkuvõtete tegemine. 2.2.5 Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.
Elective areas of work
A.2.3 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 2.3.1 Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine. 2.3.2 Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine. 2.3.3 Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine. 2.3.4 Koolitustegevuse dokumenteerimine.
A.3 Work environment and specific nature of work
Tuleohutusspetsialisti tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast. Tuleohutusspetsialist töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohutusega tingimustes.

A.4 Tools

Tuleohutusspetsialist kasutab oma töös vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmisseadmeid ja salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.

A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics

Tuleohutusspetsialisti töös on vajalikud suhtlemisoskus, koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime ning iseseisvus.

A.6 Professional preparation

Tavaliselt on tuleohutusspetsialistil keskharidus, kutseoskused on omandatud kas erialastel koolitustel, kutseõppeasutuses või töö käigus.

A.7 Most common occupational titles

Tuleohutusspetsialist.

Part B COMPETENCY REQUIREMENTS

B.1 Structure of occupation

Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse koosneb kolmest kohustuslikust ja ühest valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine ning lisaks on võimalik täiendavalt tõendada kompetentsi B.2.3.

Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

B.2 Competences

MANDATORY COMPETENCES

B.2.1 Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad: 1) tutvub enne tuleohutusülevaatus hoone projektiga, sh kontrollib seaduslikkust tõendava dokumentatsiooni (nt ehitusluba, kasutusluba) olemasolu; viib kohapeal läbi hoone ja/või territooriumi tuleohutusülevaatus ja hindab visuaalselt ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalast olukorda, juhindudes riiklikest regulatsioonidest ehitisele ja selle osadele esitatavatele tuleohutusnõuetele, vastavasisulistest õigusaktidest ja standarditest; fikseerib enda jaoks tuleohutusülevaatus tulemused; 2) kaardistab ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalase olukorra, lähtudes tuleohutusalastest normdokumentidest ja asutuse/ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentidest; fikseerib tulemuse dokumentides (nt protokoll, fototabel, skeem, joonis); 3) koostab ülevaatus aruande vastavalt tehnilistele normidele; tuleohutusülevaatusel avastatud puuduste korral teeb ettepanekuid nendega tegelemiseks ja likvideerimiseks, lähtudes puuduse ohtlikkusest ja ohust inimese elule, tervisele ja varale; tuvastades ehitise ja ehitusprojekti mittevastavuse, informeerib teenuse tellijat ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks tuleohutuseksperdi kaasamise vajadusest. Hindamismeetod(id): Kirjalik töö ja intervjuu.	
B.2.2 Ehitise tuleohutuskorralduse läbiviimine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad: 1) hindab ehitise ja projektdokumentatsiooni kokkulangevust, lähtudes olukorrast; vajaduse korral kaasab ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks tuleohutuseksperdi; 2) kaardistab ehitise tuleohutusolukorra, lähtudes tuleohutusalastest normdokumentidest ja asutuse/ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentidest; fikseerib tulemuse dokumentides (nt protokoll, fototabel, skeem, joonis); 3) kogub tuleohutuse valdkonda puudutavat täiendavat informatsiooni asjassepuutuvat teavet omavalt isikutelt (nt vabäljaksed, toimunud tulekahjud, tehnikad, detailplaneering jne);	

4) teeb kogutud andmete põhjal kokkuvõtte ehitises/asutuses kehtestatud tuleohutuskorralduse vastavusest kehtivatele nõuetele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja asjakohastest tehnilistest normidest ning standarditest;
5) koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni (nt tuleohutusnõuded asutuses, evakuaatsiooniskeem, paigaldiste hoolduslepingud jne) ning teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja asjakohastest tehnilistest normidest ning standarditest.

Hindamismeetod(id): Kirjalik töö ja intervjuu.

OPTIONAL COMPETENCES

Täiendavalt on võimalik tõendada kompetentsi B.2.3.

Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

B.2.3 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad: 1) selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust; 2) valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse; 3) hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest; 4) dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.	
Hindamismeetod(id): Vestlus/intervjuu.	

RECURRING COMPETENCES

B.2.4 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad: 1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“); 2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“); 3) järgib oma töös tuleohutuse valdkonda reguleerivaid nõudeid ja standardeid.	
Hindamismeetod(id): Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.	

Part C GENERAL INFORMATION AND ANNEXES

C.1 Information concerning compilation and certification of occupational qualification standard and reference to classification of occupations	
1. ID of occupational qualification standard in register of occupational qualifications	18-16112012-01/1k

2. Occupational qualification standard compiled by:	Tagne Tähe, Päästeamet Rait Pukk, Päästeamet Margo Tähe, MTÜ Eesti Tuleohutuspäigaldiste Hooldajate Keskliit Toomas Randmaa, Eesti Kindlustusseltside Liit Kajar Laus, Rovalis OÜ Heiki Kurissoo, OÜ Tuletaltsutaja Alar Valge, Sisekaitseakadeemia Kaupo Kuusik, Eesti Turvaettevõtete Liit
3. Occupational qualification standard approved by:	Justice and Internal Security
4. No. of decision of Sectoral Council	8
5. Date of decision of Sectoral Council	16.11.2012
6. Occupational qualification standard valid until	31.08.2017
7. Occupational qualification standard version no.	1
8. Reference to International Standard Classification of Occupations (ISCO 08)	3112 Civil Engineering Technicians
9. Reference to European Qualifications Framework (EQF)	5
C.2 Occupational title in foreign language	
English:	Fire safety specialist, level 5
C.3 Annexes	
Lisa 1 Töösad ja tööülesanded	
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused	
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused	